



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

DG-4315BP0209

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH & Co. KG Bahnhofsplatz 12, D-74226 Nordheim
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH & Co. KG Bahnhofsplatz 12, D-74226 Nordheim
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur für Druckmessgeräte (4315)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Absperrventil aus Stahl oder nichtrostendem Stahl mit Nadelkegel
<b>Modell</b> <i>model</i>	N 334
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 14/1175/4314/916 vom 25.06.2014 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW VP 308 (01.09.2004)

70026-04-A-DE

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

04.03.2019 / 16-0582-GNV

27.07.2016 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com



<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
N 334	Nennweite: DN 5 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C max. Betriebsdruck: 100 bar	

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
NG-5112AR0807	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für FPM 75-G6/FPM 75-G6 Gasgeräte und -anlagen		GAPI S.p.A.
NG-5161BU0518	Schmierstoff für Gasanlagen	NOSOL GBY 2 /NOSOL GBY 2	Klüber Lubrication München SE & Co. KG

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Anschlüsse: beiderseitig lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353 bzw. DIN EN ISO 8434-1 (L12 oder S12) mit Schneidring oder Schweißenden DIN EN 12627